



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный № РОСС RU.32529.040ТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail: info@ckgarant.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01.H135
(номер сертификата соответствия)

00311
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СИЛ БЕТ».
 Юридический адрес: 690091, Приморский край, город Владивосток, Посьетская ул., д.28.
 ИНН: 2540207003, ОГРН: 1142540009798.
 Тел: +7 (423) 241-21-14. E-mail: comdir@silbet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СИЛ БЕТ».
 Юридический адрес: 690091, Приморский край, город Владивосток, Посьетская ул., д.28.
 Фактический адрес: 690091, Приморский край, город Владивосток, Посьетская ул., д.28.
 ИНН: 2540207003, ОГРН: 1142540009798.
 Тел: +7 (423) 241-21-14. E-mail: comdir@silbet.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант»,
 ОГРН: 1195749007057. Адрес: 302035, г. Орёл, ул. Октябрьская 35, офис 6-27. Тел.:
 +7 (4862) 22 14 81. Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.OC01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция несущая из стеновых неармированных блоков.
 Торговая марка «СИЛ БЕТ». Выпускаемая по ГОСТ 31360-2007.
 Серийный выпуск. (См. приложение бланк № 00312).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования";
 ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".

код ОКПД2
 23.61.11.141

код ТН ВЭД
 6810 11 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 00284/AM от 22.12.2023 ИЛ ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», (Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.ИЛ01).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 271123/1 от 27.11.2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2023 г. по 25.12.2028 г.

М.П.

Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Мосин М.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Данилов А.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный № РОСС RU.32529.040ТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail: info@ckgarant.ru

Приложение № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01.H135
(номер сертификата соответствия)

00312
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Наименование национального стандарта или свода правил	Пределы огнестойкости конструкций
I. Конструкция несущая из стеновых неармированных блоков, изготовленных из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D400, класса по прочности на сжатие не ниже B2,0, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной блока не менее 200мм	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".	Предел огнестойкости - REI 240 при равномерно распределённой нагрузке 7,5 т/м. пог. без учёта собственного веса

М.П.

Мосин М.В.

Данилов А.В.